



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.85, тел.: (812) 718-25-05,
<http://78.mchs.gov.ru>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району**
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

**Предписание № 32-1-14/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №16
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ д/с №16), ИНН 7806042591,

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу от «14» января 2021 года № 32-1-14, 15,26 февраля 2021 года
начальником отделения надзорной деятельности ОНДПР Красногвардейского
района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу Черняевым Михаилом Юрьевич, проведена плановая выездная
проверка объекта защиты – здания детского дошкольного образовательного
учреждения, расположенного по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, Гранитная
ул., д. 64, литер А, совместно с Микушевой Еленой Сергеевной - заведующим
ГБДОУ д/с компенсирующего вида № 16 (на основании приказа Администрации
Красногвардейского района №373-кр от 02.09.2020) и Шарма Людмилой
Игоревной - заведующим хозяйством ГБДОУ д/с компенсирующего вида №16
(ответственный за пожарную безопасность на территории и в помещениях ГБДОУ
д/с №16 на основании приказа №02 ПБ от 11.01.2021).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-
ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения
проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывает ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В декларации пожарной безопасности не указан полный перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты (в том числе с учетом изменений нормативных документов по пожарной безопасности).	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 64 ч. 4.	01.02.2022	
2.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарные установлены в помещении (прачечной) без круглосуточного пребывания дежурного персонала. Помещение прачечной, где установлены приборы, не оборудовано охранной и пожарной сигнализацией. (Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа).	Федеральный закон от 22.08.2008г №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.54, ст.103, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2022	

3.	Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику у детей «внимание пожарная тревога».	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.84; п. 3.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таб. 2, п. 1, прим.	01.02.2022	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ППР в РФ, п. 54	01.02.2022	
5.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (АПС СОУЭ, противопожарные двери, эвакуационные наружные маршевые лестницы и т.п.), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал отсутствует не заведен).	ППР в РФ, п. 54	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Начальник отделения надзорной деятельности
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«26» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий

ГБДОУ д/с компенсирующего вида №16

«26» февраля 20 21 г.



М.Ю. Черняев

(подпись)

Е.С. Микушева

(подпись)