



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.85, тел.: (812) 718-25-05,

<http://78.mchs.gov.ru>

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району**

Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д.3, тел.: (812) 224-27-84

**Предписание № 32-1-99/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №16
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад компенсирующего вида №16 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга), ИНН 7806042591,

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от «18» февраля 2021 года № 32-1-99,
24,29 марта 2021 года начальником отделения надзорной деятельности ОНДПР
Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Черняевым Михаилом Юрьевич, проведена
плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного
образовательного учреждения, расположенного по адресу: 195213, г. Санкт-
Петербург, Заневский пр., д. 57, корп.2, совместно с Микушевой Еленой
Сергеевной - заведующим ГБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (на основании приказа
Администрации Красногвардейского района №373-кр от 02.09.2020) и Шарма
Людмилой Игоревной - заведующим хозяйством ГБДОУ детский сад
компенсирующего вида №16 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(ответственный за пожарную безопасность на территории и в помещениях на
основании приказа №02 ПБ от 11.01.2021).

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-
ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения
проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	тревога».	управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» таб. 2, п. 1, прим.	
4.	В коридоре 3 - го этажа эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые оповещатели «Выход») не обеспечивают контрастное восприятие информации (светодиоды не горят).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.54, ст.84 п.4	01.04.2022
5.	На 3 этаже провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в каналах не из негорючих материалов (ПВХ гофра).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 4 ст.4, п. 3.9 Приказ от 20 июня 2003 года N 323 Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.04.2022
6.	На 3 этаже перед кабинетом заведующего снята, предусмотренная проектной документацией, дверь тамбура, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Постановление Правительства Российской Федерации №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» (далее ППР в РФ), п. 16 д)	01.04.2022
7.	Запоры (замки) на дверях выходов из помещений групп в лестничные клетки не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ, п. 26	01.04.2022
8.	Не все двери лестничных клеток, ведущих в групповые ячейки, оборудованы приспособлениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4,	01.04.2022

	для самозакрывания уплотнениями в притворах.	и ч.1 ст.6, ст.53, ст.89; п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.4.6	
9.	В помещении групповой ячейки (группа №11) на путях эвакуации в дверном проеме установлена раздвижная дверь (дверь - гармошка).	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.53, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Приложение А, п.8	01.04.2022
10.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ППР в РФ, п. 54	01.04.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и

(или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Начальник отделения надзорной деятельности
ОНДПР Красногвардейского района
управления по Красногвардейскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«29» марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий
ГБДОУ детский сад компенсирующего вида №16
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

«29» марта 20 21 г.




(подпись) Е.С. Микушева